

Legenda de condutos - TÉRREO	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda - TERREO	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem
	Interruptor paralelo 1 teca - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 teca - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 tecas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 5 tecas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 6 tecas - 1,10m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 7W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso


Quadro de Demanda (DMT) - TERREO			
Tipos de carga	Potência instalada (VA)	Fator de demanda (Fp)	Demanda (VA)
Iluminação de emergência	1.27	0.20	25.40
Iluminação e TUG's (Audição e Orelhas)	2.04	1.00	2.04
Iluminação e TUG's (Parede Contorno e Corredores)	10.86	1.00	10.86
Iluminação e TUG's (Parede Contorno e Corredores)	23.71	0.50	11.85
Uso Específico	7.54	1.00	7.54
TOTAL			57.69

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA CRO:

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO : 833.98 m2	ÁREA CONST. TOTAL : 733.19m2
ÁREA CONST. TERREO : 288.79m2	TAXA DE APROVEITAMENTO : 35%
ÁREA CONST. PAV. SUP. : 444.41m2	TAXA DE PERMEABILIDADE : 65%



APROVAÇÃO:

PROJETO ELÉTRICO

EMPREENHAMENTO: SEDE CRO- RECIFE	
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO	
ENDEREÇO: RUA BISPO CARDOSO AYRES, N. 111, SOLEDADE, RECIFE-PE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO	CREA: 0518568318
CONTEÚDO: PLANTA DE ILUMINAÇÃO E FORÇA PAV. 1	
ESCALA: INDICADAS	DATA: 15.01.2024
UNIDADE: METRO	PROJETO: CRO-PE
	REVISÃO