



1 ILUMINAÇÃO - TÉRREO  
ESCALA - 1 : 50

Legenda de condutos - TÉRREO	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda - TÉRREO	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa de passagem
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 5 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 6 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 15W
	Ponto genérico de luz 7W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Quadro de Demanda (QDD) - TÉRREO			
Tipos de carga	Quantidade	Valor de demanda (kW)	Valor de demanda (kW)
Bombagem de água	1	1,2	1,2
Iluminação e TUG's (Auditoria e exames)	2,54	100,00	2,54
Iluminação e TUG's (Recepção e Consultas)	10,86	100,00	10,86
Uso Específico	23,71	25,00	6,95
TOTAL	35,54	100,00	21,05

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA CRO:

QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO TERRENO : 833,98 m2	ÁREA CONST. TOTAL : 733,19m2
ÁREA CONST. TÉRREO : 288,77m2	TAXA DE APROVEITAMENTO : 35%
ÁREA CONST. PAV. SUP. : 444,41m2	TAXA DE PERMEABILIDADE : 65%



APROVAÇÃO:

PROJETO ELÉTRICO	
EMPREENHIMENTO : SEDE CRO- RECIFE	CLIENTE : CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
ENDEREÇO : RUA BRISCO CARDOSO AYRES, N 111, SOLEDADE, RECIFE-PE	RESPONSÁVEL TÉCNICO : HELIO ALVES OLIVEIRA DO AMARAL SOBRINHO CREA:0518568318
CONTEÚDO : PLANTA DE ILUMINAÇÃO TÉRREO, ISOMÉTRICO	ESCALA INDICADAS : DATA : 15.01.2024 PRONTA: ELE-02-CRO-PE
UNIDADE: METRO	PROJEÇÃO: ORTOGONAL

A utilização não autorizada de qualquer projeto para execução é considerada uma violação das disposições legais relativas ao uso dos projetos e/ou planos que exigem o pagamento de indenização.